



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

فرم درخواست بهره‌برداری

دانشگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق

خوزه معاونت درمان

(اداره ارزیابی و صدور پروانه)



باسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
اداره ارزیابی و صدور پروانه های مؤسسات درمانی

فرم ارزیابی و بهره برداری درمانگاه تخصصی قلب و عروق

نام موسسه :

نام موسس / موسسین:

- نوع وابستگی : دولتی خصوصی تعاونی غیره
 نوع مالکیت: مستقل ملکی استیجاری غیره
 وضعیت ساختمانی : زمین می باشد در حال احداث آماده بهره برداری

مشخصات کلی ساختمان مرکز

- مساحت کل مرکز متر مربع مساحت زیربنا متر مربع
- تعداد طبقات

آدرس دقیق موسسه / مرکز

شهر : منطقه شهرداری : خیابان : کوچه :

پلاک : طبقه : واحد : جنب : تلفن تماس ثابت :

همراه

کروکی دقیق موسسه / مرکز

نام و امضاء متقاضی / نماینده موسسه :

تاریخ درخواست :

نوبت سوم		نوبت دوم		نوبت اول		معیارهای فضای فیزیکی مرکز	
بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر		
							مساحت مفید (بدون در نظر گرفتن ضخامت دیوار و مساحت فضاهای ارتباطی) حداقل ۳۴۰ مترمربع
							ارتفاع تا سقف حداقل ۲/۷۰ متر
							عرض راهروهای ورودی حداقل ۱/۲ متر
							ارتفاع پله حداکثر ۱۸ سانتی متر
							عرض پله ۳۰ سانتی متر
							طول پله حداقل ۱۲۰ سانتی متر
							سالن انتظار حداقل ۳۰ مترمربع
							امور اداری و حسابداری و بایگانی حداقل ۱۰-۱۲ متر مربع
							اتاق پزشک مسئول فنی و مدیریت حداقل ۱۰-۱۲ مترمربع
							اتاق CPR حداقل ۱۶-۱۲ مترمربع
							تزیینات و تحت نظر به تفکیک زن و مرد هر کدام حداقل ۱۸ متر مربع
							اتاق معاینه (اسکرین) ۱۰-۱۲ مترمربع
							EKG به تفکیک زن و مرد حداقل ۱۰-۱۲ مترمربع
							اتاق مشاوره حداقل ۲۰ مترمربع
							اتاق متخصص قلب (حداقل ۳ اتاق) هر کدام حداقل ۱۲ متر مربع
							رختکن پرسنل به تفکیک زن و مرد هر کدام حداقل ۶ متر مربع
							اتاق اکو و تست ورزش (حداقل ۲ اتاق) هر کدام حداقل ۲۰ مترمربع
							پاراکلینیک توانبخشی قلب (در صورت درخواست) حداقل ۸۰ متر مربع
							CSR حداقل ۹ مترمربع
							انبار پشتیبانی حداقل ۸ مترمربع
							آبدارخانه حداقل ۹ مترمربع
							حوضچه تی شوی حداقل ۲ مترمربع (به ابعاد ۶۰cm × ۶۰cm × ۸۰cm)
							سرویس بهداشتی عمومی به تفکیک خانمها و آقایان حداقل ۴ مترمربع - ارتفاع حداقل ۲ متر
							رعایت ضوابط استاندارد در ابعاد درب ها (درب ورودی ۱۲۰cm - درب اتاقها ۱ متر - درب سرویس ۷۵cm)

نوبت سوم		نوبت دوم		نوبت اول		وضعیت بهداشتی مرکز	
بلی	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر		
							وجود قرنیز سنگی به ارتفاع ۲۰-۱۰ سانتی متر پائین دیوارها
							کلیه اتاقها <input type="checkbox"/> سالن <input type="checkbox"/> راهروها <input type="checkbox"/> دارای نور کافی و مناسب است
							نحوه صحیح تفکیک ، جمع آوری و دفع زباله (استفاده از سطل و کیسه زباله و SAFETY BOX)
							تبصره : استفاده از سطل و کیسه زردرنگ جهت پسماندهای عفونی الزامی است
							مجهاز بودن پنجره های بازشو و هواکش برقی به توری مناسب و مقاوم در کلیه قسمت های مرکز
							مکانی مجزا جهت نگهداری مواد شوینده و گندزدا در نظر گرفته شده است
							سالم و قابل شستشو بودن وسایل و لوازم کار (صندلی ، میز و ...)
							تبصره : در صورت وجود دستگاه رادیوگرافی ، پاراوان سربی و وسایل حفاظت فردی وجود دارد
							ضوابط شورای عالی محیط زیست در خصوص جلوگیری از تولید سر و صدا رعایت گردد(شیشه های مجاور به خیابان ویا مکانهای شلوغ دوجداره گردد)
							رعایت قوانین و مقررات
							مرکز دارای حداقل یک خط تلفن اعلام شده به ۱۱۸ می باشد
							عنوان تابلو طبق متن مندرج در پروانه تاسیس است
							اندازه تابلو بر اساس ابعاد استاندارد می باشد.(ابعاد ۱/۴۰×۱ و حداکثر ۲ تابلو)

نظریه کارشناسان مرحله اول :

مورد تائید میباشد مورد تائید نمی باشد پس از رفع نواقص و بازدید مجدد تائید میگردد

نام و امضاء کارشناسان : ۱-

۲-

نظریه کارشناسان مرحله دوم :

مورد تائید میباشد مورد تائید نمی باشد پس از رفع نواقص و بازدید مجدد تائید میگردد

نام و امضاء کارشناسان : ۱-

۲-

نظریه کارشناسان مرحله سوم :

مورد تائید میباشد مورد تائید نمی باشد پس از رفع نواقص و بازدید مجدد تائید میگردد

نام و امضاء کارشناسان : ۱-

۲-